

Н.о. заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края

« 28 » § 08 2026 г.

Директор
Филиала АО "СО ЕЭС"
Забайкальское РДУ

« 28 » августа 2026 г.

И.о. директора филиала
ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго"

« 128 » август 2026 г.

ограничения режима потребления электрической мощности на 2026/2027 гг.
по филиалу ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго" на территории Забайкальского края

[illegible]

[illegible]

88	тяговая нагрузка ОАО "РЖД"	ПС 220 кВ Могзон				9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35	
89	тяговая нагрузка ОАО "РЖД"	ПС 220 кВ Сохондо				18,53	18,53	18,53	18,53	18,53	18,53	18,53	
90	тяговая нагрузка ОАО "РЖД"	ПС 110 кВ Лесная-тяговая					14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55	
Итого по Филиалу ПАО "Россети Сибирь"-"Читаэнерго",			48,39	94,48	142,51	188,32	233,28	280,08	328,15	372,09	420,56	456,56	
в том числе по:			Юго-Восточному энергорайону (с учетом нагрузки Южного энергорайона)	30,6	54,7	85,0	91,6	119,4	166,2	214,3	258,2	306,7	342,7
			Южному энергорайону (с учетом нагрузки Краснокаменского энергорайона)	24,3	36,5	47,4	49,2	51,0	53,0	57,3	61,7	66,5	68,5
			Читинскому энергорайону	4,0	4,0	4,0	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
			Западному энергорайону	13,8	35,8	53,6	92,7	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6	109,6
			ПАО "ППГХО"	2,4	4,2	5,5	7,4	9,1	11,2	15,5	19,8	24,1	26,0
			ОАО "РЖД"	13,8	35,8	53,6	92,7	124,0	168,8	212,6	252,1	294,6	325,8

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-38°C).

Заместитель директора по техническим
вопросам-главный инженер филиала
ПАО "Россети Сибирь" - "Читаэнерго"



В.И. Бельский