



№№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*час.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ф.Цаган-Челутай яч.14 (Население 940 чел, водокачек 5, школ 1, д/сад 1, больниц 1)	-	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ф.Боржигорто яч.15 (Население 80 чел, водокачек 3)	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	ф.Поселок-2 яч.17 (Население 1440 чел, водокачек 2, котельных 1, школа 1, д/сад 2, больниц 1)	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-
17	<b>ПС 110 кВ Балей</b> ф.10 кВ: Город-1 яч.11 (Население 3900 чел, водокачки 2, котельные 4, школ 1, д/сад 2, больниц 3, д/дом 1, КНС, ВНС 3)	-	-	28,3	-	-	-	-	-	-	-
18	ф.Город-2 яч.12 (Население 3774 чел, котельные 6, школ 2, д/сад 1, больниц 6, КНС, ВНС 5)	-	-	28,4	-	-	-	-	-	-	-
19	ф.Город-3 яч.16 (Население 918 чел, водокачки 1, котельные 4, школ 4, д/сад 2, больниц 1, КНС, ВНС 1)	-	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-
20	ф.Город-4 яч.15 (Население 1848 чел, водокачки 1, котельные 2, школ 1, д/сад 1, больниц 2, д/дом 1, КНС, ВНС 2)	-	-	8,2	-	-	-	-	-	-	-
21	ф.Город-7 яч.13 (котельные 1)	-	-	10,7	-	-	-	-	-	-	-
22	ф.База-5 яч.18 (АО "Каменный карьер")	-	-	6,1	-	-	-	-	-	-	-
23	ф.ООО Тасеевское яч.20 (ООО "Тасеевское")	-	-	4,6	-	-	-	-	-	-	-
24	<b>ПС 35 кВ Атамановка</b> ф.6 кВ: ф.Каменный карьер яч.9 (Население 738 чел, КНС 1)	-	-	-	22,5	-	-	-	-	-	-
25	ф.Плодопитомник яч.2 (Население 948 чел, водокачки 4 котельные 2, школ 1, д/сад 2, больниц 2, озд.лагеря 2, санаторно-курортные 2)	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-
26	<b>ПС 110 кВ Третья</b> ф.6 кВ: ф.№ 4 яч. 7 (Население, воинская часть)	-	-	-	40,3	-	-	-	-	-	-
27	ф.Новый яч.18 (Население 150 чел)	-	-	-	30,3	-	-	-	-	-	-
28	<b>ПС 110 кВ Каштак</b> ф.1-РП-53 яч.20 (Население 9570 чел, водокачек 1, КНС,ВНС 1)	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-
29	ф.2-РП-53 яч.28 (Население 9840 чел, водокачка 1)	-	-	-	-	11,7	-	-	-	-	-
30	ф.в/ч-Каштак яч.16 и яч.32 (Население 9150 чел, КНС; ВНС 2)	-	-	-	-	20,8	-	-	-	-	-
31	ф. РП-21 яч.33 (Население 9300 чел, котельные 2, школы 3, д/сад 4, больницы 4)	-	-	-	-	45,3	-	-	-	-	-
32	<b>ПС 110 кВ Центральная</b> ф.6 кВ: 1-РП-8 яч.6 и ф.2-РП-8 яч.7 (Население 19230 чел, водокачки 1, школа 2, дет/сад 1, КНС; ВНС 1)	-	-	-	-	-	53,8	-	-	-	-
33	ф.6 кВ Магнат яч.11 (Население 400 чел.,школа 1)	-	-	-	-	-	21,4	-	-	-	-





№№ п/п	Потребитель	Очередь ограничения, тыс.кВт*час.									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	ф.Хара-Шибирь яч.4 (Население 1290 чел, водокачек 5, котельных 2, школа 1, больниц 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	ф.Зугалай яч.10 и ф.Харганаша яч.11 (Население 1100 чел, водокачек 5, котельных 1, школ 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
55	ПС 110 кВ Первая ф.Город-4 яч.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,1
56	ф.Город-3 яч.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,3
57	ф.Город-2 яч.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,7
58	ф.Город-1 яч.18 (п.Ясная, потребители АО Оборонэнергосбыт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,6
59	ПС 110 кВ Степь ф.КЭЧ-1 яч.16 (потребители АО "Оборонэнергосбыт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,2
60	ф.КЭЧ-2 яч.12 (п.Степь, потребители АО "Оборонэнергосбыт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,6
<b>Итого по филиалу ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго":</b>		<b>61,1</b>	<b>101,6</b>	<b>101,3</b>	<b>113,1</b>	<b>98,8</b>	<b>75,3</b>	<b>106,1</b>	<b>113,6</b>	<b>123,3</b>	<b>116,5</b>
		<b>61,1</b>	<b>162,7</b>	<b>264,0</b>	<b>377,1</b>	<b>475,9</b>	<b>551,1</b>	<b>657,2</b>	<b>770,8</b>	<b>894,1</b>	<b>1 010,7</b>

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (-38°C).

Заместитель директора по техническим  
вопросам-главный инженер филиала  
ПАО "МРСК Сибири"-"Читаэнерго"



А.К. Битуев