

№, № п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тяговая нагрузка ОАО "РЖД"												
65	Электротяга	ПС 220 кВ Тарбагатай	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
66	Электротяга	ПС 220 кВ Бада	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
67	Электротяга	ПС 220 кВ Хилок	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
68	Электротяга	ПС 220 кВ Харагун	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
69	Электротяга	ПС 220 кВ Могзон	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
70	Электротяга	ПС 220 кВ Сохондо	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
71	Электротяга	ПС 220 кВ Лесная	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
72	Электротяга	ПС 220 кВ Чита-1	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
73	Электротяга	ПС 220 кВ Новая	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
74	Электротяга	ПС 220 кВ Карымская	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
75	Электротяга	ПС 220 кВ Урульга	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
76	Электротяга	ПС 220 кВ Размахнино	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
77	Электротяга	ПС 220 кВ Шилка	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
78	Электротяга	ПС 220 кВ Приисковая	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
79	Электротяга	ПС 220 кВ Шапка	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
80	Электротяга	ПС 220 кВ Чернышевск	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
81	Электротяга	ПС 220 кВ Бушулей	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
82	Электротяга	ПС 220 кВ Зилово	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
83	Электротяга	ПС 220 кВ Урюм	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
84	Электротяга	ПС 220 кВ Сбега	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
85	Электротяга	ПС 220 кВ Ксеньевская	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
86	Электротяга	ПС 220 кВ Кислый Ключ	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
87	Электротяга	ПС 220 кВ Пеньковая	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
88	Электротяга	ПС 220 кВ Семиозерный, присоединения 27,5 кВ: В-ФКС-4, В-ФКС-5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
89	Электротяга	ПС 220 кВ Амазар, присоединения 27,5 кВ: В-ФКС-1, В-ФКС-2	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
90	Электротяга	ПС 220 кВ Чичатка, присоединения 27,5 кВ: В-ФКС-3, В-ФКС-4, В-ФКС-5	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Итого по Филиалу ПАО "Россети Сибирь"- "Читаэнерго":			17,4	33,1	49,2	64,5	80,1	96,0	111,6	127,7	142,8	158,0
в том числе												
по энергорайону БАМ:			2,3	2,7	3,6	3,8	4,2	4,9	5,3	6,2	6,2	6,2
по Краснокаменскому энергорайону:			2,5	5,2	7,9	10,5	13,1	15,7	18,3	20,9	23,5	26,1
по ОАО "РЖД":			12,6	25,1	37,7	50,3	62,9	75,4	88,0	100,6	113,1	125,7

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-38°C).

И.о. заместителя директора по техническим
вопросам-главного инженера филиала
ПАО "Россети Сибирь"- "Читаэнерго"



А.Р. Гимадинов