

3	ЗАО "Севзот", ИП Кулешова Зоя Геннадьевна, КТП АО "Полес Логистика", МБС ДО ЦПОД "Созвездие", Межмуниципальный отдел МВД РФ "Северобайкальский", МУ Мульская Центральная Районная Больница, ОАО Аэропорты местных воздушных линий Бурятии, ООО "Базис", ООО "Икибяз", ООО "Магистраль", ООО "Промсервис", ООО "СтройАвтоматикаМонтаж", ООО Артель Старателей Западная, ООО Старатели Каралона", Такимовская средняя общеобразовательная школа № 1, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060	1,64060
4	АО "Регионстрой", АО "УзССК Мост", Богданов Роман Владимирович, Войскова часть 7628 ВВ МВД РФ, ГАОУ СПО РБ "БРМТИТ", ИП Амьшенева Ангесса Андроповна, ИП Москитин Андрей Сергеевич, ИП Худавердиев Азез Едиар Оглы, ИП Цыбульская Ольга Ивановна, Коженикова Ирина Владимировна, МКУ "Комитет по управлению гор. хоз-вом" МО "Город Северобайкальск", МП "БайкалВодоканал", МП ББК, ООО "Газстрой", ООО "Степла", ООО "Чистый город", ООО Лекс Тур, ООО Торговый дом "Тихонов и Сыновья", ПАО "БурятНефтеПродукт"	1,64060	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119	2,94119
5	ПАО "Бурятзолото" (рудник Иркинда)	10,37878	101,082	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878	10,37878
	Итого	50,541	101,082	202,164	252,705	303,246	353,787	404,328	454,869	505,410	505,410	505,410	505,410	505,410

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанная в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при соответствующих температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92 (минус 34,8°С)

Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер
филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Бурятэнерго»

Виза: Хонгоров Р.А.

В.Н. Перельгин