

СОГЛАСОВАНО
Директор Филиала
АО "СО ЭЭС" Забайкальское РДУ

Д.И. Эпов

« 14 » 06 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора-директор
филиала ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго"

А.В. Солдатенко

« 18 » 08 2017 г.

Перечень

отключаемых для предотвращения аварийных электроэнергетических режимов линий электропередач, питающих энергопринимающие устройства потребителей, не включенных в графики аварийного ограничения на 2017/2018 г.г.

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование присоединения	Способ ввода графиков	Время реализации отключения	Отключаемая нагрузка, МВт	Потребитель
1	2	3	4	5	6	7
		Итого отключено:			28,2	
1	ПС 110 кВ Каштак	Ввод 10 кВ Т-1, ввод 10 кВ Т-2	ОП	до 5 минут	10,81	Школы 3, дет.сады 7, больницы 1, КНС:ВНС:ПНС 3, население 56160, потребители "Оборонэнергобыт"
2	Приаргунская ТЭЦ	Фидера 6 кВ, кроме ф. Водовод яч.11 и ф.ЖД яч.7	ОП	до 5 минут	1,71	Водокачки 7, котельные 3, школы 4, д/сад 1, больница 1, д/дом 1, население 5650 чел.
3	ПС 110 кВ Орловский ГОК	ВЛ-110-88 Орловский ГОК - Н.Цасучей	ОП	до 5 минут	3,26	Водокачки 30, котельные 24, школы 19, дет.сады 9, больница 4, дет.дом 1, о/лагерь 1, дом престарелых 1, население 12470 чел.
4	ПС 110 кВ Нерчинск	ВЛ-110-18 Нерчинск - Кокуй	ОП	до 5 минут	6,47	Водокачки 18, котельные 42, школы 30, дет.сады 18, больницы 23, дом престарелых 1, дет.дом 1, население 21760 чел.
5	ПС 110 кВ Черновская	ВЛ-35-107 Черновская - Техникум механизации (ПС Техникум механизации 1 с., ПС ЗДМ, ПС Аэропорт 2 с., ПС Насосная ГРЭС 1 с.)	ОП	до 5 минут	5,96	Водокачки 2, котельные 2, школа 1, дет.дом 1, ПНС 1, две скважины п.Восточный, очистные сооружения п.Восточный, "ЧитаАвиа", население 26800 чел.

Отключение нагрузки по данному перечню производится диспетчером ПО ЦУС Филиала ПАО "МРСК-Сибири"- "Читаэнерго" только по команде диспетчера Филиала ОАО "СО ЭЭС" Забайкальское РДУ

Заместитель директора по техническим
вопросам - главный инженер филиала
ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго"

А.К. Битуев