

## СОГЛАСОВАНО

Министр жилищно-коммунального хозяйства,  
энергетики, цифровизации и связи  
Забайкальского края

Е.В. Батуева

« 27 » 10 2019 г.

## СОГЛАСОВАНО

Директор Филиала  
АО "СО ЕЭС" Забайкальское РДУ

Д.И. Эпов

« 23 » 08 2019 г.

## УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя генерального директора-директора  
филиала ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"

А.К. Битусев

« 29 » 08 2019 г.



## ГРАФИК

ограничения режима потребления электрической мощности на 2019/2020 гг.  
по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго" на территории Забайкальского края

№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Энергорайон БАМ</b>												
1	ВСЖД Таксимовская дистанция электроснабжения, школ 2, котельных 4, д/садов 3, больниц 1, КНС, ВНС 6	ПС 220 Чара:										
2		ВЛ-35-156	0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		ВЛ-35-157	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4		ф. 10 кВ РП-14 (2) яч.23	2,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5		ПС 220 кВ Куанда	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6		ф. 10 кВ Врем. Поселок яч.9	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ф. 10 кВ РП-1 яч.17	0,11	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ф. 10 кВ Пост. Поселок яч.15	0,58	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Население 950 чел., водокачек 12, школ 1, д/сад 1, больниц 1	ПС 35 кВ Могойтуй-1 (с ПС 110 кВ Орловский ГОК) ф.10 кВ: ф.Ага-Хангил яч.20	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	
8	Население 560 чел., водокачек 6, котельных 1, школ 1, больниц 1	ф.Догой яч.19	-	0,14	-	-	-	-	-	-	-	
9	Население 770 чел., водокачек 10, котельных 1, школ 1, д/сад 1, больниц 1	ф.Ушарбай яч.18	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	
10	Население 1020 чел, водокачек 2, котельных 5, школ 1, д/сад 2	ф.Поселок яч.3	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	
11	Население 1330 чел, водокачки 3	ф.Пищекомбинат яч.1	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-	
12	Население 930 чел, водокачек 8, котельных 2, школ 1, д/сад 1, больниц 1	ф.Ага яч.9	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-	
13	Население 170 чел, водокачек 2, котельных 1, д/сад 1	ф.ОГОК яч.12	-	0,24	-	-	-	-	-	-	-	
14	Население 3020 чел, водокачки 6, котельные 1, школа 1, дет/сад 1	ф.Хлебозавод яч.6	-	1,10	-	-	-	-	-	-	-	
15	Население 940 чел, водокачек 5, школ 1, д/сад 1, больниц 1	ф.Цаган-Челугай яч.14	-	0,28	-	-	-	-	-	-	-	
16	Население 80 чел, водокачек 3	ф.Боржигорто яч.15	-	0,04	-	-	-	-	-	-	-	
17	Население 1440 чел, водокачек 2, котельных 1, школа 1, д/сад 2, больниц 1	ф.Поселок-2 яч.17	-	0,58	-	-	-	-	-	-	-	
18	Население 1020 чел, водокачки 5, котельные 2, школа 1, д/сад 1, больница 1	ПС 35 кВ Цаган-Оль (с ПС 110 кВ Орловский ГОК) ф.10 кВ: ф.Цаган-Оль яч.5	-	0,19	-	-	-	-	-	-	-	
19	Население 520 чел, водокачки 4, школа 1, д/сад 1, больница 1	ф.Усть-Нарин яч.11	-	0,06	-	-	-	-	-	-	-	
20	Население 640 чел, водокачек 4, котельных 1, школ 1, больниц 1	ПС 35 кВ Хара-Шибирь (с ПС 110 кВ Орловский ГОК) ф.10 кВ: ф.Номоконово яч.1	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	



№№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	Забайкальская таможня	ПС 110 кВ Забайкальск ф.МАПП-1 яч.5 и ф.МАПП-2 яч.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,85
53	(Население 1968 чел, котельных 1, школа 1, озд.лагерь 1)	ПС 35 кВ ЖБИ (с ПС 110 кВ Казаново) ВЛ-6 №2 Основной яч.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
54	население 2595 чел, водокачки 2 котельные 1, школ 1, больницы 1, КНС ВНС 1	ВЛ-6 №3 Сошгород яч.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,61
55	(потребители АО "Оборонэнергосбыт")	ПС 110 кВ Степь ф.КЭЧ-1 яч.16 (потребители АО "Оборонэнергосбыт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,38
56	(п.Степь, потребители АО "Оборонэнергосбыт")	ф.КЭЧ-2 яч.12 (п.Степь, потребители АО "Оборонэнергосбыт")	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,58
<b>Краснокаменский энергорайон</b>												
57	АО ОТЭК, ПАО ППГХО	ПС "Аргунь" яч.2,9	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	АО ОТЭК, ПАО ППГХО	ПС "Степная" яч.6,10	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	АО ОТЭК, ПАО ППГХО	ПС №9 яч.13,10,2	1,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	ООО РМЗ	ГПП "Промышленная" яч.8	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.20	0,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	ООО РМЗ	ГПП "Промышленная" яч.12	0,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	АО ОТЭК, ПАО ППГХО	ПС №12 яч.19	-	0,16	-	-	-	-	-	-	-	-
64	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП 3-1 яч.25 СШ-3	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-	-
65	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.34	-	0,27	-	-	-	-	-	-	-	-
66	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.20 СШ-2	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-	-
67	пос. Краснокаменск	ГПП-10 яч.40	-	0,37	-	-	-	-	-	-	-	-
68	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП-3-1 яч.50 СШ-4	-	0,18	-	-	-	-	-	-	-	-
69	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.6	-	0,63	-	-	-	-	-	-	-	-
70	ПАО ППГХО ГМЗ	ЦРП-3-1 яч.27 СШ-3	-	0,41	-	-	-	-	-	-	-	-
71	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.16	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-	-
72	ПАО "ППГХО" ГМЗ	ЦРП 3-1 яч.30 СШ-4	-	-	0,25	-	-	-	-	-	-	-
73	ЭиТС, с/х Юбилейный.	ПС №7 яч.18	-	-	0,12	-	-	-	-	-	-	-
74	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.32 СШ-2	-	-	0,26	-	-	-	-	-	-	-
75	ТК-74 Пункт диагностики	ГПП "Город" яч.37	-	-	0,20	-	-	-	-	-	-	-
76	ПАО "ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.12 СШ-2	-	-	0,53	-	-	-	-	-	-	-
77	ПАО ППГХО	ПС №4 яч.14	-	-	1,18	-	-	-	-	-	-	-
78	ПАО "ППГХО" ГМЗ	ЦРП-15-1 яч.49	-	-	0,01	-	-	-	-	-	-	-
79	АО ОТЭК, ПАО ППГХО	ПС №12 яч.18,11	-	-	-	0,02	-	-	-	-	-	-
80	ПАО ППГХО	ПС №8 яч.27	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-	-
81	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП-15-1 яч.48 СШ-2	-	-	-	0,41	-	-	-	-	-	-
82	ООО РМЗ	ГПП "Промышленная" яч.13	-	-	-	0,06	-	-	-	-	-	-
83	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.25 СШ-1	-	-	-	0,57	-	-	-	-	-	-
84	ТК-16 Теплицы	ГПП-10 яч.8	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-
85	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП-15-1 яч.11 СШ-1	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-	-
86	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.19	-	-	-	0,27	-	-	-	-	-	-
87	ПАО "ППГХО" ГМЗ	ЦРП-3-1 яч.40 СШ-4	-	-	-	0,43	-	-	-	-	-	-
88	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.46	-	-	-	0,16	-	-	-	-	-	-
89	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.24 СШ-2	-	-	-	-	0,10	-	-	-	-	-
90	РП-Х/завод, Мясокомбинат	ГПП "Промышленная" яч.30	-	-	-	-	0,29	-	-	-	-	-
91	ПАО ППГХО РУ Ургуйское	ПС "Ургуй" яч.7	-	-	-	-	1,84	-	-	-	-	-
92	УМП ЖКУ	ГПП "Город" яч.39	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-	-
93	ПАО ППГХО ТП-10-1 СН Компрессорной	ГПП-10 яч.45	-	-	-	-	0,13	-	-	-	-	-
94	ПАО ППГХО	ГПП-9 яч.38	-	-	-	-	0,15	-	-	-	-	-
95	АО ОТЭК НПВ 4-4а	ПС №6 яч.16	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-

№№ п/п	Потребитель	Наименование подстанции	Очередь ограничения, МВт									
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	ПАО ППГХО (ТНС-11)	ГПП 10 яч.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	ООО РМЗ	ГПП "Промышленная" яч.38	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
98	ПАО ППГХО ГМЗ	ГПП-3 яч.21 СШ-1	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
99	УМП ЖКУ	ГПП «Город» яч.17	-	-	-	-	-	0,05	-	-	-	-
100	ПАО ППГХО ДПП	ГПП-10 яч.54	-	-	-	-	-	0,57	-	-	-	-
101	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП 3-1 яч.33 СШ-3	-	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-
102	ПАО ППГХО	ПС № 8 яч.23	-	-	-	-	-	0,03	-	-	-	-
103	ГРЭ	ПС № 6 яч.5	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
104	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.19 СШ-3	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
105	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ЦРП-3-1 яч.26 СШ-4	-	-	-	-	-	0,23	-	-	-	-
106	ЭиТС, с/х Юбилейный.	ПС №7 яч.13	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-
107	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.36 СШ-2	-	-	-	-	-	-	0,14	-	-	-
108	ПАО ППГХО	ПС № 8 яч.26	-	-	-	-	-	-	0,47	-	-	-
109	ПАО ППГХО	ПС № 4 яч.12	-	-	-	-	-	-	0,44	-	-	-
110	ПАО"ППГХО" ГМЗ	ГПП-3 яч.41 СШ-1	-	-	-	-	-	-	1,33	-	-	-
111	ПАО ППГХО ДПП (ТКС-1)	ГПП-9 яч.18	-	-	-	-	-	-	-	2,94	-	-
112	ПАО ППГХО	ГПП-10 яч.23	-	-	-	-	-	-	-	-	2,87	-
<b>Итого по Филиалу ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго":</b>			<b>6,3</b>	<b>14,5</b>	<b>21,4</b>	<b>26,7</b>	<b>33,8</b>	<b>40,5</b>	<b>45,9</b>	<b>51,5</b>	<b>60,1</b>	<b>65,8</b>
<b>в том числе по энергорайону БАМ:</b>			<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>
<b>по Краснокаменскому энергорайону:</b>			<b>2,5</b>	<b>5,0</b>	<b>7,6</b>	<b>10,1</b>	<b>12,6</b>	<b>15,2</b>	<b>17,5</b>	<b>20,5</b>	<b>23,3</b>	<b>26,0</b>

Величина потребления электрической мощности потребителей, указанных в графике, определена для условий прохождения максимума нагрузок при среднесуточных температурах наружного воздуха, соответствующих температуре наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 (-38°С).

И.о. заместителя директора по техническим  
вопросам-главного инженера филиала  
ПАО "МРСК Сибири"- "Читаэнерго"



В.Ю. Лещенко